

Impianti termici: competenze e modulistica per verifiche periodiche

Con riferimento alla precedente [circolare Confapi n.282 del 20/05/2024](#) e sentiti i funzionari ATS Brianza area impiantistica che si occupano di questa materia, si precisa che la [check list che si trova sul sito](#) (scheda 4 impianti termici) è dedicata a tutti gli impianti, sia asserviti che non asserviti alla produzione e aiuta le imprese a verificare gli adempimenti applicabili.

ATS Brianza è il soggetto competente per i controlli periodici degli impianti non asserviti alla produzione, mentre gli altri impianti possono essere controllati anche da soggetti terzi privati abilitati.

La modulistica di ATS Brianza per richiedere il controllo si trova a metà della web [CLICCARE QUI](#), alla voce: attrezzature GVR non destinate all'attuazione di un ciclo produttivo – attività in capo esclusivamente alla Ats (art. 22, DM 01.12.1975, DM 29.02.1988, DM 23.09.2004, DM 329/2004): **modulo richiesta verifica serbatoi GPL e impianti termici**.

Per completezza si riporta anche la [pagina web del sito Inail](#) dedicata a questo tema, che comprende la **modulistica per la denuncia degli impianti di riscaldamento**, con i campi per specificare circuiti o generatori o vasi di espansione, che costituiscono l'impianto e che possono a loro volta essere soggetti alle verifiche degli impianti a pressione (vasi > 50 lt).

Questa informativa vuole essere un aiuto per permettere alle imprese di verificare ed eventualmente adeguare la gestione degli impianti alle norme vigenti, prima di ricevere specifiche check list di autovalutazione inviate da ATS Brianza o eventuali controlli.

(SN/am)