

Scheda n.4 IMPIANTI TERMICI

REQUISITO	RIFERIMENTO NORMATIVO	REQUISITO SPECIFICO	VERIFICA REQUISITO	EVIDENZA
verifiche	D.M. 01-12-1975	1. E' presente il libretto di centrale ANCC/ISPESL/INAIL?	SI NO NA	Evidenza documentale
controlli	D.lgs.n.81/2008 Art. 71, commi 4 lett. b) e 8 lett. b) punto 1	2. Sono presenti: - il manuale d'uso/manutenzione rilasciato dal costruttore? - il registro di controllo?	SI NO NA	Evidenza documentale
controlli	D.M. 01-12-1975	3. L'impianto ha potenzialità globale superiore a 35 KW (30000 Kcal/h)?	SI NO NA	se l'impianto ha potenza <35kW non procedere
controlli	art. 18 D.M. 01-12-1975	4. Per impianti aventi potenzialità globale superiore a 35 KW (30000 Kcal/h) è stata inoltrata denuncia di impianto termico con richiesta di esame progetto all'ISPESL/INAIL competente per territorio?	SI NO NA	denuncia impianto
verifiche	art. 22 D.M. 01-12-1975	5. A seguito del parere favorevole dell'esame preventivo del progetto rilasciato dall'ISPESL/INAIL è stata richiesta, ai sensi dell'art. 22 del DM 01-12-75, la verifica dell'impianto?	SI NO NA	Richiesta di verifica ISPESL/INAIL
verifiche	art. 22 D.M. 01-12-1975	6. A seguito della richiesta, ai sensi dell'art. 22 del DM 01-12-75, l'ISPESL/INAIL ha provveduto alla effettuazione della verifica dell'impianto?	SI NO NA	Verbale di verifica di impianto
verifiche	art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008	7. Decorsi 5 anni dalla data di verifica di impianto, esclusivamente per impianti termici con potenzialità > 116 kW (100000 Kcal/h) e necessari all'attuazione di un processo produttivo, è stata richiesta, all' ISPESL/INAIL, la prima verifica dell'impianto?	SI NO NA	Richiesta di prima verifica
verifiche	D.lgs.n.81/2008 Allegato VII	8. Per impianti di cui al punto precedente è stata eseguita, dall' ISPESL/INAIL, ai sensi dell'art. 71, comma 11, la prima verifica periodica?	SI NO NA	Verbale di prima verifica periodica

Scheda n.4 IMPIANTI TERMICI

REQUISITO	RIFERIMENTO NORMATIVO	REQUISITO SPECIFICO	VERIFICA REQUISITO	EVIDENZA
verifiche	D.lgs.n.81/2008 Allegato VII	9. Per gli impianti provvisti di verbale di prima verifica è stata eseguita la verifica periodica successiva alla prima da ASL o da S.A.?	SI NO NA	Verbale di verifica periodica successiva alla prima
verifiche	D.lgs.n.81/2008 Allegato VII Circolare MLPS n.5 del 3 marzo 2015	10. Gli impianti termici con potenzialità > 116 kW o eventuali serbatoi GPL non sono necessari all'attuazione di un ciclo produttivo ¹ ?(e, quindi, la verifica periodica è di esclusiva competenza della ATS Brianza). scarica modulo richiesta verifica	SI NO NA	SI – verbale verifica periodica ATS Brianza NO- verbale verifica periodica ATS/S.A.

[Link INAIL](#)

¹ Alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975. Ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione. ([Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23](#))